



RETNINGSLINJER FOR LEGGING AV VARMEKABLER I KOMMUNALE AREALER

Veinormal Sandefjord kommune. Vedlegg 7			
Dato:	dd.mm.åååå		
Revisjoner:			
Dato	Endring	Endret av	Merknad

Retningslinjene gjelder for legging av varmekabler i kommunale fortau, torv og andre arealer.

1. Anlegget skal anmeldes skriftlig til Lede AS av autorisert installatør.
2. Gravetillatelse skal innhentes hos Sandefjord kommune / Bydrift.
3. Offentlige etater har rett til, om nødvendig uten varsel, å grave i fortau med varmekabler. Offentlige etater er ikke erstatningspliktige for eventuelle reparasjonsutgifter eller skade oppstått i forbindelse med gravearbeidet, vedlikehold, renhold mv. av gate og fortau.
4. Offentlige etater kan kreve refundert ekstrautgifter som måtte oppstå på grunn av varmekablene.
5. Varmekablene skal legges på komprimert gruspute. Dybden er avhengig av belegningstype, men normalt 10-15 cm under toppen av belegget. Er det gravd i undergrunn må denne også komprimeres i en lagtykkelse av 30-40 cm. Varmekablene avstrøes med max. 5 cm gruslag.
6. Varmekablene skal legges i sløyfer helt ut til granittstein. I enden av kabelanlegget (fallretningen) skal det etableres sluk for avrenning av smeltevann. En sløyfe føres ned til sluk.
7. Kabelanlegget skal merkes med lett synlig skilt på husveggen som angir anleggets utstrekning.
8. Avgreningsbokser og rør må ikke legges i fortauet.
9. Alternativ legging av varmerør med vann skal sanitæranmeldes av autorisert rørlegger. For øvrig gjelder samme retningslinjer som ovenfor.

Overstående retningslinjer er gjennomlest og akseptert av gårdeier.

	Gnr:	Bnr:
_____ Sandefjord kommune	_____ Gårdeier	_____
Enhet drift		