



Merknader:

Det vises til VA-norm i Sandefjord kommune.
 Det vises til øvrige VA-tegninger.
 Tegningen leses i sammenheng med notat til kommunalteknisk plan.

Fra VK1 til bygget legges det separat ledning for sprinkling og forbruksvann.

Røde sirkler viser brannvannsdekning med en radius på 50 m.

- Symbolforklaring:**
- Eksist. bygg
 - Prosj. bygg
 - Eksist. sluk, sandfang
 - Eksist. kum (vann, SP, OV)
 - Eksist. brannvannskum
 - Eiendomsgrenser
 - Eksist. spillvannsledning (SP)
 - Eksist. overvannsledning (OV)
 - Eksist. felles avløpsledning (AF)
 - Eksist. vannledning (VL)
 - Prosj. spillvannsledning (SP)
 - Prosj. overvannsledning (OV)
 - Prosj. drensledning (DR)
 - Prosj. vannledning (VL)
 - Prosj. brannvannskum
 - Legges ned
 - ▶ Spillvannet kobles på kommunal ledning her
 - ▶ Vannet kobles på kommunal ledning her

Anmeldelsestegning
Til regulering

Stiftelsen Signo			
Andebu sentrum 14, Gbnr. 217/30, Andebu			
VA-anlegg	Dato:	Tegn.:	Kontr.:
Hovedplan	29.06.23	OMB	EF
	Målestokk:		Ark
	1:500		A1
	Koordinatsyst.:		
	ETRS89/UTM SONE 32N		
	Prosjekt nr.:		
	13564-013		
	Tegning nr.:		Rev.:
	H01-400		0



OPPHÅLING - VA-PROSJEKTERING - DRONE
 Broen 5D, 3170 Sem, tlf. 333 78 150