



Retningslinjer for legging av varmekabler i offentlige fortauer/arealer

1. Anlegget skal anmeldes skriftlig til Skagerak nett av autorisert installatør.
2. Gravetillatelse skal innhentes hos teknisk etat
3. Offentlige etater har rett til, om nødvendig uten varsel, å grave i fortau med varmekabler. Offentlige etater er ikke erstatningspliktige for eventuelle reparasjonsutgifter eller skade oppstått i forbindelse med gravearbeidet, vedlikehold, renhold mv. av gate og fortau.
4. Offentlige etater kan kreve refundert ekstrautgifter som måtte oppstå på grunn av varmekablene.
5. Varmkablene skal legges på komprimert gruspute. Dybden er avhengig av beleggstype, men normalt 10-15 cm under toppen av belegget. Er det gravd i undergrunn må denne også komprimeres i en lagtykkelse av 30-40 cm. Varmekablene avstrøes med max. 5 cm gruslag.
6. Varmekablene skal legges i sløyfer helt ut til granittstein. I enden av kabelanlegget (fallretningen) skal det etableres sluk for avrenning av smeltevann. En sløyfe føres ned til sluk.
7. Kabelanlegget skal merkes med lett synlig skilt på husveggen som angir anlegges utstrekning.
8. Avgrenningsbokser og rør må ikke legges i fortauet.
9. Alternativ legging av varmerør med vann skal sanitæranmeldes av autorisert rørlegger. For øvrig gjelder samme retningslinjer som ovenfor.

Overstående retningslinjer er gjennomlest og akseptert av gårdeier

Sandefjord kommune
Enhet drift

Gårdeier

Gnr: _____ Bnr: _____